



KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI  
VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG  
BUDAPEST

Dátum:  
elektronikus  
bélyegző szerint

Ügyiratszám:  
00105-0116/2022

Előadó:  
Monori Attila

Email:  
titkarsag@kdvvizig.hu

Erkezett:  
2.....év 2022-08-30.....hó.....nap  
.....  
alíráás



**Tárgy:** Homokterenyei-tározó vízkivétel III. fokú vízminőségi készütségben, kiemelt vízmennyiség és szivattyú teljesítmény - tájékoztatás

**Melléklet:** 1 pld. minőségi bizonyítvány

**Gecse László úr** részére  
polgármester

**Mátraterenye Község Önkormányzata**  
Mátraterenye  
Kossuth út 178.  
3145

polgarmester@matraterenye.hu

**Tisztelt Polgármester Úr!**

A 2022. augusztus 25-én kelt, 68/2022. (VIII.25.) számú határozatukban 15 cm-es vízszintcsökkenést írtak elő, maximum 300 l/s kimenő teljesítménnyel. Ezt kiegészítve a maximálisan kivehető 50.000 m<sup>3</sup> vízmennyiség került meghatározásra. A névleges szivattyúkapacitás az eddigi adatok és üzemeltetési tapasztalatok szerint 180 l/s, amely 2022. 08. 29-én reggel 8:00-ig 19.245 m<sup>3</sup> vízmennyiséget és mindösszesen 10 cm vízszintcsökkenést eredményezett, amely a lenti táblázatban is látható.


dátum	üzemóra		vízszint csökkenés
	napi	teljes	
[hh:nn]	[h]	[h]	[cm]
2022.08.26.	6,5	6,5	2
2022.08.27.	11,5	18	5,5
2022.08.28.	11,6	29,6	2,5

A fentiek alapján tájékoztatom, hogy a rendelkezésünkre álló adatok és üzemelési tapasztalatok szerint a tervezett vízkivétel várhatóan 2022. szeptember 1-én, csütörtökön befejeződik, amely megszüntetésről az Önök részére tájékoztatást adunk.

Továbbá jelen levél mellékleteként megküldjük az általunk használt Agrofил 300S szivattyú minőségi bizonyítványát további szíves felhasználásra.

Üdvözlettel:  
**Szilágyi Attila**  
igazgató

A MI VÍZÜGYÜNK



Ganz-Vizgép  
és  
Armatúra Kft.  
HUNGARY  
AZS&T NEMZETI

Sorszám:.....044/2012

## Minőségi bizonyítvány

Megrendelő neve, címe:

AMS KONZORCIUM  
H-1138 BUDAPEST Karikás Fr.u.20.

Szerződés száma:

008/103

Munkaszám:

B 051/09

Szállító levél száma:

A termék megnevezése, típusa:

AGROFIL 300 S típusú belvízvédelmi szivattyú

Anyagminőség:

Azonosító adatok:

Szivattyú gyári szám:

1144/10  
1145/10  
1146/10

Motor szám:

503429U  
503431U  
503430U

Hidraulikai adatok:

Megnevezés

Menny.

M.e.

Kapacitás [Q]:

183

l/s

Szállító magasság [H]:

6,5

m

Szívó magasság [H<sub>sz</sub>]:

4

m

Szivattyú fordulat [n]:

1450

l/s

Szivattyú telj. [P<sub>sz</sub>]:

17

kW

A termék minősítése:

A termék az érvényes rajznak valamint a szerződésben kötött feltételeknek:


**MEGFEL**

Egyéb megjegyzések:


Dátum:

Kiskunhalas, 2010. október 14.

Aláírás:

  
Nagy Csírok László  
minőségellenőr



  
Babud Sándor  
üzemvezető